


Fjernvarmenet



- > Der skal etableres et distributionsnet til forsyning at alle forbrugere i Selling
- > Dertil kommer stikledninger til det enkelte hus.

Forsyningsledning – alternativ 1



- > Der skal etableres 4,1 km forsyningsledning mellem Hadsten og Selling.
- > Dimension DN 125.

Dimension	DN 125	
Tab ved 70/40	286	MWh
Enhedspris ubef. - 10%	3.083	kr/m
Pris	12.547.810	
Banekrydsning	1.400.000	
Å-krydsning	600.000	
I alt	14.547.810	kr/m

Forsyningsledning – alternativ 2



- > Der skal etableres 4,1 km ledning mellem Hadsten og Selling.
- > De første 2.430 m er en DN 150 fælled med Hadbjerg. De sidste 1.640 m er DN 125 til Selling.
- > I selskabsøkonomi for Selling medregnes kun meromkostningen ved at øge dimensionen fra DN 125 til DN 150 på den første strækning plus den sidste strækning. Meromkostningen er:

Tab ved 70/40	136 MWh
Investering	5.780.538

Resultater

- > Akkumuleret likviditetsvirkning efter 20 år 30 år

Akkumuleret likviditetsvirkning

	Efter 20 år	Efter 30 år	Efter 20 år	Efter 30 år
	Mio. kr.	Mio. kr.	Mio. kr.	Mio. kr.
	Alternativ 1		Alternativ 2	
Finansiering over 30 år	Minus 2,6	Minus 4,9	Plus 5,2	Plus 4,6